

Sokołów Podlaski, dn. 11.09.2008 r.

ŚiB 6223/23/08

## DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 1, art. 127 ust. 1 pkt 2, art. 128 ust. 1 pkt 1, art. 131, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)

### p o r o z p a t r z e n i u

wniosku Wójta Gminy Sabnie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu publicznego Kurowice i odprowadzania ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody do rowu

### o r z e k a m

#### **I. Udzielić Gminie Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, pozwolenia wodnoprawnego na:**

- 1. pobór wód podziemnych z dla potrzeb wodociągu wiejskiego „Kurowice”, gm. Sabnie z dwóch studni głębinowych o zatwierdzonych zasobach wodnych w kat. B  $Q_e = 125 \text{ m}^3/\text{h}$  w ilości:**

$$q_{\max} = 21,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{sr.d}} = 160 \text{ m}^3/\text{d}$$

- 2. odprowadzania ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody do rowu w ilości:**

$$Q_{\max} = 5,5 \text{ m}^3/\text{d}$$

#### **o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń:**

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| – zawiesina ogólna | – 35 mg/l |
| – żelazo           | – 10 mg/l |

#### **pod warunkiem:**

- prowadzenia na bieżąco książki eksploatacji studni i książki poboru wody,
- utrzymywania urządzeń wodnych w należytym stanie technicznym,
- prowadzenia badań jakości ujmowanej wody przynajmniej dwa razy w roku,
- prowadzenia oszczędnej i racjonalnej gospodarki wodą.

#### **II. Nieprzestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego ograniczenie lub cofnięcie bez odszkodowania.**

#### **III. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne ważne jest do 10.09.2028 roku.**

Decyzja niniejsza została wydana na podstawie „Operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu Kurowice gm. Sabnie” opracowanego w lipcu 2008 r.

### Uzasadnienie

Wójt Gminy Sabnie wystąpił z wnioskiem z dnia 06.08.2008 r. znak GK. 6210/1/2008 do Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu publicznego we wsi Kurowice i odprowadzania ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody do rowu.

Źródłem wody dla wodociągu są dwie studnie głębinowe 2 i 3. Woda surowa ze studni wierconych pracujących na przemian dostarczana jest pompami głębinowymi typu G do stacji wodociągowej w celu jej uzdatnienia. Woda napowietrzana jest w aeratorach, po czym kierowana jest na filtry odżelaziająco - odmanganiające w celu wytrącenia i zatrzymania związków żelaza i manganu. Po uzdatnieniu woda dostarczana jest do sieci. Wody popłuczne z płukania filtrów odprowadzane są do ośmiokomorowego osadnika połączyn o pojemności 7,22 m<sup>3</sup> a następnie do rowu.

Zgodnie z art. 37 pkt 1 Prawa wodnego pobór wód stanowi szczególne korzystanie z wód na które wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną do dochodzenia wodnoprawnego uznano, że przedmiotowe pozwolenie może być wydane na warunkach określonych w sentencji decyzji.

Obowiązki nałożone na wnioskodawcę wynikają z obowiązujących przepisów prawnych.

W związku z powyższym nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu.

Reasumując powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Sokołowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

**Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**



Z up. STAROSTY

Zofia Błońska  
KIEROWNIK  
Wydziału Infrastruktury Sokołowska i Budownictwa

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sabnie, 08-331 Sabnie,
2. RZGW w Warszawie, Zarząd Zlewni Narwi w Dębem, 05-140 Serock,

Do wiadomości

1. WIOŚ w Warszawie, Delegatura w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski
3. a/a

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Robert Gawryluk tel. 025 7817456